

BRUKSANVISNING VANNSLOKKER

MODELL: WME9CR-A

Ver: 220601

Vi takker for at du valgte en brannsløkker fra CGS. Våre sløkkerer er designet med tanke på effektiv sløkking og lang levetid.

Innhold

Avhengig av modell skal følgende være å finne i forpakningen:

- » 1 stk. brannsløkker
- » 1 stk. veggbrakett
- » 1 stk. slange

Egenkontroll

Ved utpakking av produktet kontrollerer at manometer pilen står i grønt felt. Kontrollerer at sikringsplinten er montert og plombert. Kontrollerer at slangen er montert, dersom ikke, monter slangen. Gjør det til en regel å kontrollere plombering og trykk jevnlig.

Bruksområde

Deres nye CGS-brannsløkker inneholder rent vann som gir apparatet brannklasse A. A klassede apparater er velegnet til sløkking av branner i en rekke materialer så som tre, papir, og fiberstoffer. Vann er et rent og miljøvennlig sløkkemiddel. Brannsløkkeren kan også benyttes mot branner i elektriske anlegg inntil 1000 Volt.

Vannets virkemåte

Vannet har en kjølede effekt på brannen og hindrer også gjenantennning.

Handling ved bruk

- » Dra ut sikringen.
- » Hold slangen med ett fast grep og sikt i underkant av brannen.
- » Trykk ned utløser håndtaket.
- » Beveg munnstykket frem og tilbake mot flammene inntil brannen er sløkket.

Plassering

Sløkkeren leveres med en brakett for montering på vegg. Dersom sløkkeren skal stå utendørs, eller i et sterkt forurenset miljø bør den plasseres i et skap beregnet for brannsløkkerer. Brannsløkkeren bør plasseres godt synlig og lett tilgjengelig.

Ettersyn og kontroll

Visuell kontroll av utstyret er brukerens ansvar, f.eks. at det er tilfredsstillende trykk på håndsløkkeapparatet. Vedlikehold av håndsløkkere skal utføres etter NS 3910. I private boliger skal autorisert full service gjennomføres hvert 5 år. For næringsvirksomhet gjelder egne regler iht. NS 3910.

Garantivilkår

5 års garanti mot trykkfall regnet fra produksjonsmåned. Garantien forutsetter at originalplombe er inntakt, samt at produktet ikke er åpnet, brukt, refylt, eller undergått service som innebærer fysisk inngrep på produktet. Garantien forutsetter at produktet er brukt og oppbevart under normale forhold, og i normale miljøer.

Garantien er ikke gyldig dersom produktet er oppbevart i korrosive eller på andre måter ugunstige eller belastende miljøer, eller på annen måte åpenbart er skadet av kundens oppbevaring og bruk.

CGS WME9CR-A

Modell: CGS WME9CR-A
Type: 9 L Vann, trykkkladet
Brannklasse: AF
Effektklasse: 27A 40F
Vekt: 13,8 kg
Trykk: 15 Bar
Drivgass: Nitrogen N₂
Sløkkemiddel: Vann
Godkjenninger: Norsk Standard NS-EN3-7, CE, Wheelmark
Temperaturområde: +5 °C til +60 °C

VIKTIG: Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare CGS spesifisert sløkkemiddel og reservedeler.



For ytterligere informasjon
www.gpbmnordic.no

BRUGSVEJLEDNING VANDSLUKKER

MODEL: WME9CR-A
Ver: 220601

Vi sætter pris på, at du har valgt en brandslukker fra CGS. Vores slukkere er designet til effektiv slukning og lang levetid.

Indeholder

Afhængig af modellen, skal følgende findes i pakken:

- » 1 stk. brandslukker
- » 1 stk. vægbeslag
- » 1 stk. slange

Egenkontrol

Ved udpakning af produktet kontrolles, at manometer-pilen står i det grønne felt. Kontroller at sikringsplinten er monteret og plomberet. Kontroller at slangen er monteret. Hvis ikke, monter slangen.

Anvendelsesområder

Din nye CGS-brandslukker indeholder rent vand som giver apparatet brandklasse A. A apparater er egnet til slukning af brande i forskellige materialer, såsom træ, papir, fiber/stofmateriale. Vand er et rent og miljøvenligt slukkemiddel. Brandslukkeren kan også benyttes ved brande i elektriske anlæg op til 1000 Volt.

Vandets virkemåde

Vandet har en kølende effekt på branden og forhindrer også genantænding.

Ved brug af brandslukkeren

- » Træk sikringen ud.
- » Hold på slangen med et fast greb og sigt i underkanten af branden.
- » Tryk håndtaget ned, så brandslukkeren udløses.
- » Bevæg mundstykket på slangen frem og tilbage, mod flammerne indtil branden er slukket.

Placering

Brandslukkeren er forsynet med et beslag til montering på en væg. Hvis brandslukkere skal være udendørs, eller i et stærkt forurenset miljø, skal den placeres i et skab beregnet til brandslukkere. Brandslukkeren skal placeres klart synlig og let tilgængeligt.

Eftersyn service og kontrol

I private boliger bør der jævnligt udføres egenkontrol af brandslukkerens funktionsdygtighed, manometer og korrekt placering.

Egenkontrol kan udføres løbende mindst en gang årligt jf. DS2320 pkt. 8. Brandslukkeren skal have udført årlig Serviceeftersyn jf. DS2320:2020 pkt. 4, for at opretholde sin funktionsgaranti. Serviceeftersyn udføres af DS2320 Certificeret virksomhed.

Hvert 5. år skal brandslukkeren igennem en periodisk undersøgelse af trykbeholder og armaturer. Denne skal udføres af et DS-certificeret værksted jf. DS2320:2020 pkt. 5. samt CGS serviceinstruktioner.

Garanti

Der ydes 5 års garanti ved trykfald på beholderen, beregnet fra produktionsmåneden. Garantien forudsætter, at original-plump er intakt, samt at produktet ikke har været åbnet, brugt, genopfyldt, eller har gennemgået service, hvilket indebærer fysisk indgreb i produktet. Garantien forudsætter, at produktet er i brug under normale forhold og i normalt miljø. Der ydes ikke garanti hvis produktet er tæret, eller på andre måder har været placeret i ekstremt hårdt miljø eller på anden måde er blevet skadet i forbindelse af opbevaring eller brug.

CGS WME9CR-A

Model: CGS WME9CR-A
Type: 9 L Vand, trykladet
Brandklasse: AF
Effektklasse: 27A 40F
Vægt: 13,8 kg
Tryk: 15 Bar
Drivgas: Nitrogen N₂
Slukkemiddel: Vand
Godkendelser: Dansk Standard DS EN3-7, CE, Wheelmark
Driftstemperatur +5 °C til +60 °C

VIGTIG: Apparatet skal altid genfyldes hvis det har været udløst. Genfyldning kræver specialudstyr. Apparatet indleveres til en autoriseret forhandler/ serviceværksted. Brug kun CGS specificeret slukkemiddel og reservedele.



For yderligere information
www.gpbmnordic.dk