



Pikaopas: Origo langaton lämpötila-/palovaroitin, SA422WS

Tärkeää:

Pääyksikkö voidaan asettaa ilman rajoituksia toistuvasti koodaustilaan. Mikäli yksikkö asetetaan ohjelmoinnin aikana tahattomasti taukotilaan, se siirtyy ”odotustilaan” 10 minuutin ajaksi. Odotustila voidaan perua irrottamalla paristot ja asettamalla ne 10 sekunnin kuluttua takaisin paikalleen. Kun ilmaisin on taukotilassa, se ei reagoi mihinkään testisignaaliin, eikä yksikköä voi yhdistää toisiin varoittimiin. Jos yksikkö ei edelleenkään reagoi testisignaaliin normaalitilassa, noudata seuraavia vaiheita:

Ohjelmointi:

- 1. Resetoi kaikki yksiköt (pidä painettuna testi/taukopainiketta noin 16 sekuntia kunnes punainen LED-ilmaisin alkaa vilkkua nopeasti, vapauta painike ja paina sitten painiketta kahdesti. Palovaroitin ilmaisee kuuluvasti lyhyellä merkkiäänellä, että tehdasasetukset on palautettu).**
- 2. Poista yksi paristo kaikista yksiköistä**
- 3. Aseta paristot pääyksikköön sekä yhteen orjayksikköön (kaikki muut yksiköt jätetään virrattomiksi ohjelmoinnin ajaksi).**
- 4. Aseta pääyksikkö koodaustilaan (pidä painettuna testi/taukopainiketta noin 12 sekunnin ajan, kunnes punainen LED palaa jatkuvasti).**
- 5. Pidä painettuna orjayksikön testi/taukopainiketta (noin 2 sekunnin ajan), vapauta painike heti, kun punainen LED syttyy (sekä pääyksikkö että orjayksikkö muodostavat yhteyden ja ilmaisevat tämän välkkymällä nopeasti muutaman sekunnin ajan).**
- 6. Poista paristo orjayksiköstä, kun ohjelmointi on valmis.**
- 7. Aseta paristo seuraavaan orjayksikköön ja toista vaiheet 4-6 (suorita samat toimenpiteet kaikille niille yksiköille, jotka haluat kytkeä samaan järjestelmään).**
- 8. Saatuasi ohjelmoinnin valmiiksi, poistu koodaustilasta painamalla pääyksikön testi/taukopainiketta, tai odota 60 sekuntia, jonka jälkeen pääyksikkö poistuu koodaustilasta automaattisesti.**

Järjestelmän testaus:

Aseta paristo kaikkiin yksiköihin. Pidä painettuna valinnaisen yksikön testi/taukopainiketta, jatka painamista, kunnes kaikki palohälyttimet reagoivat testisignaaliin. Hälytys reagoi testisignaaliin merkkiäänellä ja välähtämällä samanaikaisesti, jolloin toimivuus on helpommin todettavissa.

Tärkeää:

Saattaa kestää 30-60 sekuntia ennen kuin kaikki yksiköt ovat reagoineet testisignaaliin, pidä painiketta painettuna, kunnes kaikki palovaroittimet ovat antaneet merkkiäänensä.



Safety for life