DATABLAD-FDV DOKUMENTASJON

Modell GA102

Bruksområde

Hensikten med gassalarmen er å oppdage lekkasje av metan, propan og butan fra ledningsnett og beholdere.
ENHETEN PÅVISER METAN, PROPAN OG BUTAN SOM ER EN DEL AV:
• Propan blir også kalt LPG (består av C3H8 – propan og C_4H_{10}- Butan)
• Naturgass blir også kalt LNG (består hovedsakelig av CH4 – metan)
• Kullgass (består av CH4 – metan og luft)



Plassering av gassalarmen

Gasvarnaren är avsedd för inomhusbruk i torra områden där det kan finnas en gasläcka. Den skall monteras på väggen. Det är viktigt att larmsignalen lätt kan höras vid en läcka. För detektering av naturgas ska larmet installeras 15-30 cm under taket, max 6 m från gaskällan. För detektering av LPG (gasol, propan etc) bör larmet monteras 15-30 cm över golvet, max 4 m från gaskällan. Prioriterade områden är kök, garage och camping.

Service / Kontroll

Rengjør Gassvarsleren regelmessig for å hindre at det bygger seg opp støv. Dette kan du gjøre ved å bruke en støvsuger med børste. Rengjør forsiktig rundt området med ribber foran og på sidene. Levetiden for gassalarmen ca. 5 års bruk. Da må den byttes ut med en ny.

TEKNISKE DATA

Alarmstyrke	≥ 85 dB / 3 m
Seriekoblet	No
Utbyttbart batteri	No
Arbeidstemperatur	-10 °C / +55 °C
Pausefunksjon	1
Strømkilde	230V
Deteksjonsprinsipp	Gas
Bruttovekt (kg)	0.3125
Høyde (mm)	135
Bredde (mm)	135

SKU	604022
EAN	7320896040229
Sertifisering	EN 50194-1:2009
Modell	GA102

fdv_important_smoke_detector

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS
Telefon: +47 (0)22 88 30 40

www.gpbmnordic.no