

DATABLAD-FDV DOKUMENTASJON

Modell GA102



Bruksområde

Hensikten med gassalarmen er å oppdage lekkasje av metan, propan og butan fra ledningsnett og beholdere.

ENHETEN PÅVISER METAN, PROPAN OG BUTAN SOM ER EN DEL AV:

- Propan blir også kalt LPG (består av C₃H₈ – propan og C₄H₁₀ – Butan)
- Naturgass blir også kalt LNG (består hovedsakelig av CH₄ – metan)
- Kullgass (består av CH₄ – metan og luft)

Plassering av gassalarmen

Gasvarnaren er avsedd for inomhusbruk i tørre områder der det kan finnes en gaslücke. Den skall monteras på väggen. Det är viktigt att larmsignalen lätt kan höras vid en läcka. För detektering av naturgas ska larmet installeras 15-30 cm under taket, max 6 m från gaskällan. För detektering av LPG (gasol, propan etc) bör larmet monteras 15-30 cm över golvet, max 4 m från gaskällan. Prioriterade områden är kök, garage och camping.

Service / Kontroll

Rengjør Gassvarsleren regelmessig for å hindre at det bygger seg opp støv. Dette kan du gjøre ved å bruke en støvsuger med børste. Rengjør forsiktig rundt området med ribber foran og på sidene. Levetiden for gassalarmen ca. 5 års bruk. Da må den byttes ut med en ny.



TEKNISKE DATA

Alarmstyrke	≥ 85 dB / 3 m	SKU	604022
Seriekoblet	No	EAN	7320896040229
Utbyttbart batteri	No	Sertifisering	EN 50194-1:2009
Arbeidstemperatur	-10 °C / +55 °C	Modell	GA102
Pausefunksjon	1		
Strømkilde	230V		
Deteksjonsprinsipp	Gas		
Bruttovekt (kg)	0.3125		
Høyde (mm)	135		
Bredde (mm)	135		

fdv_important_smoke_detector

For mer informasjon, kontakt: GPBM Nordic AS
Telefon: +47 (0)22 88 30 40

www.gpbmnordic.no

 **GPBM** Nordic